

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск  
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления  
МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)

г.о. Новокуйбышевск  
(место составления акта)

« 27 » декабря 2018г.  
(дата составления акта)  
15:00:00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля(надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 92

По адресу/адресам: 446200, г.о. Новокуйбышевск, ул. Фрунзе, 22  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 05.12.2018 года № 92 начальника отдела надзорной  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))  
деятельности и профилактической работы г. о. Новокуйбышевск Главного управления МЧС  
фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля  
России по Самарской области – главного государственного инспектора г. о. Новокуйбышевск по  
пожарному надзору Орлова Александра Михайловича  
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)


была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Государственного  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)  
бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основная  
общеобразовательная школа № 3 имени З.А. Космодемьянской города Новокуйбышевска  
городского округа Новокуйбышевск Самарской области  
фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: \_\_\_\_\_  
«10» декабря 2018г. С 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час  
« 27 » декабря 2018г. С 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/2 часа  
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности г.о. Новокуйбышевск управления надзорной  
(наименование органа государственного контроля(надзора) или органа муниципального контроля)  
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской  
области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГБОУ ООШ № 3 Иванушкина Т.А. 05.12.2018 года 

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившее проверку: Нечаева Вера Анатольевна — инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного Управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору).

При проведении проверки присутствовали: Директор ГБОУ ООШ № 3 Иванушкина Тамара Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя

саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов; характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

№ п/п	Характер нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и(или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены.	Лицо, допустившее нарушение.
1	2	3	4
1.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение.	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, п. 7.60, 7.61, 7.62, 7.634, 7.64, 7.65, 7.66 СНиП 23-05-95 «Искусственное и естественное освещение»	НМБУ «Центр-сервис»
2.	Строительные конструкции, применяемые для отделки фасада здания, способствуют скрытому распространению горения, имеют воздушные зазоры и не прошли натуральных огневых испытаний	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, СНиП 21-01-97* п. 7.8, 5.20; ГОСТ 31251-2003 п. 4.5	НМБУ «Центр-сервис»
3.	Навесной фасад на втором корпусе ГБОУ СОШ № 3 выполнен в соответствии с действующими нормами. Не предоставлен протокол термического анализа материала на пожарную опасность наружных стен с внешней стороны, в том числе с отделкой или системой их утепления, при испытании в условиях, установленных настоящим стандартом.	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, СНиП 21-01-97* п. 7.8, 5.20; ГОСТ 31251-2003 п. 4.1	НМБУ «Центр-Сервис»
4.	Не выполнено не менее 3-х ступеней при выходе на сцену и в процедурный кабинет (фактически 2 ступени).	ст. 4, ст. 6 п. 1, Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года, СНиП 21-01-97* п. 6.28*.СП 1.13130.2009 п. 4.3.4	НМБУ «Центр-Сервис»
5.	Не заполнены песчаным раствором проемы между коробкой смонтированных противопожарных дверей (чердак)	ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 87, ст. 151 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля	НМБУ «Центр-Сервис»



		2008 года, СНиП 21-01-97* п.7.15	
6.	Не работоспособен шлейф пожарной сигнализации, защищающий подвальные помещения, что подтверждается актом технического состояния АПС от 26.11.2018.	п. 61 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012г)	НМБУ «Центр-Сервис»
7.	В складских помещениях подвала и второго корпуса не установлены противопожарные двери с пределом огнестойкости не менее 0,6 часа.	ст. 4, ст. 6 п. 1, ст. 88 п. 1 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	НМБУ «Центр-сервис»
8.	Отсутствует возможность открытия двери основного выхода из второго корпуса. Дверь неисправна. (На момент проверки дверь не эксплуатируется в связи с проведением работ по строительству перехода между корпусами).	п. 33 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года)	НМБУ «Центр-сервис»
9.	Не предоставлен акт проверки качества огнезащитной обработки деревянных конструкций чердака и сценической коробки (актовый зал) за 2018 год.	п. 21 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением правительства РФ от 25.04.2012 года)	НМБУ «Центр-сервис»

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Не выполнены пункты 1, 2, 3, 4, 6, 7 предписания № 21/1/1 от 15.05.2017 и пункты 2, 3, предписания № 70/1/1 от 29.06.2017

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля(надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Письмо от директора ГБОУ ООШ № 3 Иванушкиной Т.А.  
(вх. № 940 от 11.12.2018)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г.о. Новокуйбышевск управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области – государственный инспектор г.о. Новокуйбышевск по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Нечаева Вера Анатольевна



«27» 12 2018 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Н.о. директора ТООУ СОУЗ 13  
Алипова Татьяна Владимировна Мух  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) (подпись)

«28» 12 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного должностного лица(лиц), проводившего проверку)