

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(Главное управление МЧС России по Самарской области)**

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский

446200 г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 16, тел. (84635) 6-82-80 e-mail: 4NDPR@63.mchs.gov.ru.

**Предписание № 01/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**Директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 имени З.А. Космодемьянской г. Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области Иванушкиной Тамаре Александровне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы А.М. Орлова № 01 от 13.01.2020, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 30 мин. по 17 час. 30 мин. 20.01.2020 и с 09 ч. 00 мин. до 10 ч 00 мин 13.02.2020 проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы В.А. Нечаевой территории и зданий Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 имени З.А. Космодемьянской города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области

совместно с директором ГБОУ СОШ № 3 Иванушкиной Т.А.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Основное здание</b>				
1	Не предоставлены документы, подтверждающие проведение расчета категорий по пожарной и взрывопожарной опасности на складские помещения (складское помещение)	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года): Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2020	Выполнено И.И. Шваб



	на кухне, склад у перехода).			
<b>Здание мастерских</b>				
2	Не предоставлен расчет категорий по пожарной и взрывопожарной опасности на складские помещения (лыжная база, склад на 1 этаже).	п. 20 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 года):. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.08.2020	<i>В.И.И.</i> НО <i>И.И.И.</i>

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
старший лейтенант внутренней службы  
Нечаева Вера Анатольевна

«13» февраля 2020 г.



**Предписание для исполнения получил:**

*И.И.И.*  
(подпись)

*Директор ТФОУСММЗ Иванушкина Т.А.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«13» февраля 2020 г.