

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(Главное управление МЧС России по Самарской области)

443100, г.о. Самара, ул. Галактионовская, д. 193; тел. 8(846)338-96-06; E-mail: 63.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу  
Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский

446200 г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 1б, тел. (84635) 6-82-80 e-mail: 4NDPR@63.mchs.gov.ru.

### Предписание № 02/1/2

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 3 имени З.А. Космодемьянской г. Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области Иванушкиной Тамаре Александровне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г.о. Новокуйбышевск и м.р. Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области подполковника внутренней службы А.М. Орлова № 02 от 13.01.2020, ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. 21.01.2020 и с 10 ч. 00 мин. до 11 ч 00 мин 13.02.2020 проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области старшим лейтенантом внутренней службы В.А. Нечаевой здания и территории структурного подразделения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы № 3 имени З.А. Космодемьянской города Новокуйбышевск городского округа Новокуйбышевск Самарской области детского сада «Ягодка»,

совместно с директором ГБОУ СОШ № 3 Иванушкиной Т.А., заведующей структурным подразделением Погуляйко Л.С.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Перечень выявленных нарушений требований пожарной безопасности и места их выявления  | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены   | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--|--|--|--|
| 1             | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 1             | Не предоставлен расчет категорий по пожарной и взрывопожарной опасности на производственные и складские помещения (отдельно стоящие) | П. 20. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390<br>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". | 01.08.2020   |  |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | <p>Ст. 27 ФЗ от 22.07.2008 №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>п 1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и складского назначения независимо от их функционального назначения подразделяются на следующие категории:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) повышенная взрывопожароопасность (А);</li> <li>2) взрывопожароопасность (Б);</li> <li>3) пожароопасность (В1 - В4);</li> <li>4) умеренная пожароопасность (Г);</li> <li>5) пониженная пожароопасность (Д).</li> </ol> <p>П 3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов.</p> |  |  |
|--|--|--|--|

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и(или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться, или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району Красноармейский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области  
старший лейтенант внутренней службы  
Нечаева Вера Анатольевна

«13» февраля 2020 г.



**Предписание для исполнения получил:**

Иван  
(подпись)

Директор ТЭОУ СОИ-3 Иванушкина Т.А.  
(должность, фамилия, инициалы)

«13» февраля 2020 г.